



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  
เลขรับ 394  
วันที่ 28 ก.พ. 66  
เวลา 09.00 น.

ที่ ศธ ๐๖๓๐.๗/ ๔๒๖

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒  
วิทยาลัยเทคนิคแพร่  
๕ ถ.เหมืองหิต ต.ในเวียง  
อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

อ้างถึง หนังสือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ที่ พร ๗๕๐๐๓/๘๑ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ผลการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง  
วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ซอย ๓ บ้านนางมอญเทพ สามหงส์ ถึงลำน้ำแม่คำมี หมู่ที่ ๔  
บ้านพิมสาร ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ซึ่ง นายศิริยันต์ เสาร์แดน เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง  
เลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวฯ ได้ขออนุญาตจากบุคลากรวิทยาลัย  
เทคนิคแพร่ ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการ  
ทดสอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

ขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เชื้อทราบ
- เชื้อพิจารณา
- เชื้อสั่งการ

แจ้งเรื่อง ส่งผลการทดสอบ  
กำลังอัดประลัยของคอนกรีต

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ สติตย์)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่

(นายชัชวาล ชุ่มเย็น)  
เจ้าพนักงานธุรการ

- (เพื่อโปรดทราบ)  
- แจ้งกองช่างทราบ  
ศรชัย ใจนบดี  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต

*(Signature)*

*(Signature)*

(นางอรชร คำลือ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

*(Signature)*

(นางกัญกร ศิริพพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

*(Signature)*

(นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ฝ่ายวิชาการ / แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๑๔๒ ต่อ ๓๐๐๕

โทรสาร ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๑๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [TECPHRAE@GMAIL.COM](mailto:TECPHRAE@GMAIL.COM)



แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคแพร่

การทดสอบหาค่ากำลังอัดปลายของคอนกรีต

ลำดับงานที่ 057 / 2566

โครงการ : รายงานนำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝัปก

สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 3 บ้านนางมอญเทพ สามงษ์ ถึงสถานีแม่คำมี หมู่ที่ 4 บ้านพินสาร ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ส่วนของโครงสร้างที่นำมาทดสอบ : โครงสร้าง

ขนาดแท่งตัวอย่าง : คอนกรีตแท่งลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร

ผู้ทดสอบ : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ทย.40712

ผู้ตรวจสอบ/วิศกร : นายนิรันดร์ แก้วน้อย ทย.40712

พื้นที่หน้าตัด 225 ตารางเซนติเมตร  
สัญลักษณ์ที่ 1 / 2566

รหัสตัวอย่าง	ความสูงตัว (ซม)	น้ำหนักตัวอย่าง (กรัม)	วันที่ทดสอบตัวอย่าง	วันที่ทดสอบตัวอย่าง	อายุคอนกรีต (วัน)	แรงอัดสูงสุด		ค่าเฉลี่ย (กก/ตร.ม)	หมายเหตุ
						(กก.)	(กก./ตร.ซม.)		
1	7.40	8,265.00	25 ม.ค. 66	25 ก.พ. 66	31	54,789	243.51		
2	7.40	8,245.00	25 ม.ค. 66	25 ก.พ. 66	31	55,265	245.62	244.37	พื้นราบ
3	7.40	8,230.00	25 ม.ค. 66	25 ก.พ. 66	31	54,896	243.98		
1	7.30	8,275.00	26 ม.ค. 66	25 ก.พ. 66	30	54,558	242.48		
2	7.30	8,255.00	26 ม.ค. 66	25 ก.พ. 66	30	54,965	244.29	244.28	ผนังราง
3	7.30	8,216.00	26 ม.ค. 66	25 ก.พ. 66	30	55,369	246.08		

หมายเหตุ : รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น